



한국소방산업기술원

17088 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331  
Tel : 031-289-2700 Fax : 031-287-9064~5  
www.kfi.or.kr

# 의뢰시험성적서

제 1802835 호

1. 신청인

업체명 : (주)휴비스

주소 : 서울특별시 강남구 삼성로 534 (삼성동)

2. 시료명 : GREENVIVA 50T32K(폴리에스테르 흡음단열재)

3. 접수일자 및 번호 : 2018. 04. 12 / 제 1802835 호

4. 시험결과

시험항목	기준	시험결과					비고
		1	2	3	4	5	
잔염시간	10 초 이내	0.0	0.0	0.0	—	—	
잔신시간	30 초 이내	0.0	0.0	0.0	—	—	
탄화면적	50 cm <sup>2</sup> 이내	20.7	21.1	20.1	—	—	
탄화길이	20 cm 이내	7.1	7.2	6.7	—	—	
접염횟수	3 회 이상	해당 없음					

※ 용도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비완비증명용으로 사용할 수 없습니다.)

시험방법 : 방염성능기준(소방청고시 제2017-1호) 제7조

5. 시험담당자 : 이화학분석부 심중기 (연락처 : 031-289-2944)

2018년 04월 17일

한국소방산업기술원 원장



비고 : 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질보증을 하지는 않습니다.  
2. 이 성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.